

平成 24 年度

第 2 種

電 力

(第 2 時限目)

答案用紙記入上の注意事項

1. マークシート（答案用紙）は機械で読み取りますので、濃度HBの鉛筆又はHB（又はB）のしんを用いたシャープペンシルで濃く塗りつぶしてください。色鉛筆やボールペンでは機械で読み取ることができません。
 なお、訂正は「プラスチック消しゴム」できれいに消し、消しくずを残さないでください。
2. マークシートには氏名、生年月日、試験地及び受験番号を記入し、受験番号のマーク欄にはマークシートに印刷されているマーク記入例に従い、正しくマークしてください。

（受験番号記入例：0141M0123Cの場合）

受 験 番 号										
数 字		記号	数 字		記号	数 字		記号		
0	1	4	1	M	0	1	2	3	C	
●					●	○	○	○	○	A
○	●	○	●		○	●	○	○	○	B
○		○	○		○	○	●	○	○	C
○		○	○		○	○	○	○	○	K
○		●	○		○	○	○	○	○	L
○			○	●	○	○	○	○	○	M
○			○		○	○	○	○	○	N
○					○	○	○	○		
○					○	○	○	○		
○					○	○	○	○		

3. マークシートの余白及び裏面には、何も記入しないでください。
4. マークシートは、折り曲げたり汚したりしないでください。

5. 解答は、マークシートの間番号に対応した解答欄にマークしてください。

例えば、問1の と表示のある問に対して(イ)と解答する場合は、下の例のように問1の(1)の(イ)をマークします。

なお、マークは各小問につき一つだけです。二つ以上マークした場合には、採点されません。

(マークシートへの解答記入例)

A 問						
問 1			問 2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

正解と思われるものの記号の枠内を、マークシートに印刷されているマーク記入例に従い、濃く塗りつぶす方法で示してください。

(この問題は持ち帰ってください。また、白紙部分はメモ用紙として使用できます。)

次ページ以降は試験問題になっていますので、試験開始の合図があるまで、開いてはいけません。

試験問題に関する質問にはお答えできません。

A問題 (配点は1問題当たり小問各3点, 計15点)

問1 次の文章は、コンバインドサイクル発電プラントの主要構成設備であるガスタービンに使用される部品の材料及び劣化状況に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

コンバインドサイクル発電プラントを構成する設備のうち、ガスタービンは [(1)] 条件で使用されるため、材料の選定、保守には様々な配慮が必要となる。

ガスタービン部品のうちタービン翼など [(1)] にさらされ、かつ高い強度が求められる部分には、鉄 (Fe)、ニッケル (Ni)、コバルト (Co) をベースとした [(2)] が用いられる。

ガスタービンの部品の劣化・損傷の形態としては、一定の温度、応力条件下において組織材料が時間とともに変化して材料固有の破断時間に達すると生じる [(3)] 破断や、起動停止が繰り返し行われることで材料に熱的な負荷の増加減少が加わり、熱 [(4)] が生じることによる材料表面の [(5)] の発生がある。

[解答群]

- | | | |
|----------|----------|------------|
| (イ) 軽合金鋼 | (ロ) 疲 労 | (ハ) 伝 導 |
| (ニ) 亀 裂 | (ホ) 高 圧 | (ヘ) 減 肉 |
| (ト) 延 性 | (チ) 高 温 | (リ) 湿 り |
| (ヌ) 超合金 | (ル) クリープ | (レ) 形状記憶合金 |
| (リ) 腐 食 | (カ) 変 形 | (ロ) 落 差 |

問2 次の文章は、地熱発電の発電方式に関する記述である。文中の に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

地熱発電の方式は地熱流体の (1) によっていくつかの方式に分けられる。

地熱流体が加熱蒸気あるいはわずかに熱水を含む場合には、 (2) 器で蒸気のみを取り出し、タービンを回して発電を行う。タービン出口側に関しては、出力を大きくとるためにタービンの出口側に凝縮器を設置して背圧を低くする方式が一般的である。

地熱流体中の熱水割合が高い場合は、 (2) 後の熱水から再度蒸気を (3) し、タービンの中段に送り発電を行うフラッシュ発電方式が採用される。

熱水の温度は低い但し熱水量が十分な場合、熱水の熱エネルギーによって (4) の熱媒体を加熱沸騰させ、その蒸気でタービンを回して発電を行う (5) 方式が採用されることがある。

[解答群]

- | | | |
|---------------|-----------|----------|
| (イ) 加熱 | (ロ) バイナリー | (ハ) 復水 |
| (ニ) トータルフロー発電 | (ホ) 濃度比 | (ヘ) 汽水分離 |
| (ト) 気化 | (チ) 熱併給発電 | (リ) 高沸点 |
| (ヌ) 抽出 | (ル) 汽水比 | (レ) 低沸点 |
| (ワ) 過熱 | (カ) 冷却 | (エ) PH値 |

問3 次の文章は、直流送電の主回路構成に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

直流送電線の主回路構成としては電流を流す2路の一方に大地（又は海水）を用いる大地（又は海水）帰路方式と双方に送電線を用いる導体帰路方式が存在する。また、回路の極数から単極構成と双極構成があり、組み合わせで4とおりの構成が存在する。

単極構成の大地（又は海水）帰路方式では、 [(1)] を少なくすることができ経済的ではあるが、大地帰路電流によりパイプラインなど地下埋設金属の [(2)] や鉄道の軌道信号への影響が考えられる場合、また、大地（又は海水）帰路電流によって発生する磁界による [(3)] の影響が考えられる場合には使用できない。この問題は双極構成とすることで回避できるが、片極運用時や事故時など電流がアンバランスとなったときには同様に問題となる。

一方、導体を介して帰路電流を戻す方式が導体帰路方式である。この方式では、帰路導体を片側の変換所の中性点の接地網に接続し、もう一方の変換所では常時は [(4)] などを通して変換所の接地網から開放しておく。帰路導体は低絶縁設計となっており、架空送電線区間では [(5)] としての機能をもたせることもできる。

現在わが国で用いられている直流送電では、双極導体帰路方式が採用されている。

[解答群]

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| (イ) 避雷器 | (ロ) 線路条数 | (ハ) 変圧器数 |
| (ニ) 磁気分離 | (ホ) 磁気飽和 | (ヘ) 遮断器 |
| (ト) 接地開閉器 | (チ) 通信線 | (リ) 送電損失 |
| (ヌ) 架空地線 | (ル) 断路器 | (レ) 電食 |
| (リ) 磁気偏差 | (カ) 電圧異常 | (ロ) 電界 |

問4 次の文章は、複合がい管・がいし(有機, ポリマーがい管・がいしともいう)の特性と適用に関する記述である。文中の に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

送電線や変電機器のがい管, がいしには, 従来から磁器製のものが広く採用されているが, 近年, これに加えて (1) 製の筒に (2) を被覆した複合がい管・がいしが採用されてきている。

複合がい管・がいしの長所は, 軽量であること, (3) があるため耐汚損性能が良好であることなどである。一方, 複合がい管・がいしは上記のような長所をもつ反面, 寿命特性を十分確認することが必要である。

複合がい管・がいしは, 軽量であることから, 66 [kV], 77 [kV] 送電線では (4) に多く適用されている。変電所ではガス遮断器のブッシングや (5) にも一部適用されている。

[解答群]


- | | | |
|-------------|--------------|------------|
| (イ) 分路リアクトル | (ロ) ポリエステル | (ハ) ジャンパ装置 |
| (ニ) 懸垂がいし | (ホ) 避雷器 | (ヘ) 相間スペーサ |
| (ト) アクリル | (チ) シリコーンゴム | (リ) 親水性 |
| (ヌ) FRP | (ル) 耐熱性 | (レ) ウレタンゴム |
| (リ) 接地装置 | (カ) クロロプレングム | (ヨ) はっ水性 |

B問題（配点は1問題当たり小問各2点，計10点）

問5 次の文章は，調整池式水力発電所の運用に関する記述である。文中の に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

調整池をもつ発電所では，河川流量が発電所の (1) より少ない場合，発電機は定格出力での連続運転ができず，一定の時間帯は発電機を (2) するか，出力を抑制して，定格出力で運転開始するまでに調整池水位を (3) とするなど，必要な貯水量を確保する必要がある。

いま，河川の全流量を発電に利用し，毎日0時時点での貯水量を同じにする条件で，図のような1日の発電パターンで調整池式水力発電所を運転するものとする。また，発電機出力 P_0 [MW]， P_p [MW] に対応する各使用水量を Q_0 [m³/s]， Q_p [m³/s]， P_p [MW] での運転継続時間を T [h] とし，河川流量が Q [m³/s] で一定（ただし， $Q_0 < Q < Q_p$ ）とすると，最低限必要な調整池の貯水容量 V [m³] は， $V =$ (4) で表される。このとき Q_0 [m³/s] は， $Q_0 =$ (5) で表される。



1日の発電パターン

[問5の解答群]

(イ) $QT \times \frac{P_P}{P_0} \times 3600$

(ロ) 最低

(ハ) $Q_P T \times 3600$

(ニ) 下限

(ホ) $\frac{Q \times (P_P - P_0)}{P_0}$

(ヘ) 豊水時流量

(ト) 満水位

(チ) $(Q_P - Q)T \times 3600$

(リ) 遅相運転

(ヌ) 進相運転

(ル) 無効放流量

(レ) 停止

(リ) 最大使用水量

(カ) $Q - \frac{V}{(24 - T) \times 3600}$

(ク) $Q - \frac{V}{T \times 3600}$

問6 次の文章は送電線の振動に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

毎秒数メートルの微風が、電線と直角に当たると電線の背後にカルマン渦ができて電線に [(1)] の周期的な力が働き、これが電線の [(2)] と一致すると微風振動が発生する。全振幅は3〔cm〕程度以下と小さいが、電線が長い間繰り返して応力を受けて電線を構成する素線が切れたり断線のおそれが生じる。微風振動は径間が長い場合や、直径が大きい割に重量の軽い電線の場合、電線の張力が大きい場合に発生しやすい。

雨で電線の下面に水滴が付き、しずくが落ちる状態では、コロナ放電が最も激しくなる。電線から帯電した水の粒子が射出するためその反作用で電線の振動を誘発する。これをコロナ振動といい [(3)] の場合に発生しやすい。

電線に氷雪が付着して強風が当たると、氷雪の付き方が非対称であるため [(4)] が発生し、自励振動を生じて電線が上下に大きく振動する。これをギャロッピングという。

多導体に特有の振動で、風上にある素導体によって乱された気流により風下の素導体が振動を起こす。素導体の間隔を数十メートル毎に保持している金具を支点とした振動である。この振動を [(5)] 振動という。

[解答群]

- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| (イ) サブシンクロナス | (ロ) 無風 | (ハ) 張力 |
| (ニ) 揚力 | (ホ) 水平方向 | (ヘ) 鉛直方向 |
| (ト) スペーサ | (フ) 系統周波数 | (リ) 風の方向 |
| (ヌ) サブスパン | (ル) 抗力 | (レ) 固有振動数 |
| (リ) 台風 | (カ) 強風 | (ロ) 強制振動周波数 |

問7 次の文章は、配電自動化システムに関する記述である。文中の に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

配電自動化システムにより配電線事故発生箇所を含む区間を自動的に区分する方式として、事故発生時に配電線停止によりいったん (1) 開放された自動開閉器を、変電所の配電線用遮断器の再閉路と協調して、一定の時間間隔で順次投入する (2) が一般的に採用されている。

事故の一定時間後、配電線用遮断器が再閉路すると自動開閉器の制御装置に電圧が印加されて、自動開閉器を一定時限で順次投入していき、故障区間の電源側自動開閉器が投入されると、故障区間へ通電され、再び配電線用遮断器が遮断動作し、故障区間が検出される。

その後の2回目の再閉路時には、この自動開閉器は (3) 状態のままロックされて故障区間を分離し、この自動開閉器までの (4) を確保する。

また、配電線用遮断器の投入から再遮断までの (5) を計測することで、効率的に故障区間を配電用変電所側で把握することができる。

[解答群]

- | | | |
|------------|------------|------------|
| (イ) 回数 | (ロ) 間隔投入方式 | (ハ) 時限順送方式 |
| (ニ) 時限協調方式 | (ホ) 逆潮流 | (ヘ) 大きさ |
| (ト) 過電流 | (チ) 送電 | (リ) 開放 |
| (ヌ) 時間 | (ル) 任意 | (フ) 無電圧 |
| (リ) 手動 | (カ) 自立運転 | (ヱ) 投入 |

●平成24年度第二種電気主任技術者一次試験標準解答

<理論>

問1					問2					問3					問4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ル	リ	ワ	ハ	ヘ	リ	ヨ	ニ	ル	ヲ	ニ	ト	ワ	イ	ル	ハ	ホ	ヲ	ヘ	ト

問5					問6					問7					問8				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ホ	ヲ	ロ	ヌ	イ	ル	ハ	ト	ワ	ニ	ニ	ヨ	ヌ	イ	ヲ	カ	チ	ホ	ハ	イ

<電力>

問1					問2					問3					問4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
チ	ヌ	ル	ロ	ニ	ル	ヘ	ヌ	ヲ	ロ	ロ	ヲ	ワ	イ	ヌ	ヌ	チ	ヨ	ヘ	ホ

問5					問6					問7				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ワ	ヲ	ト	チ	カ	ヘ	ヲ	ロ	ニ	ヌ	ヲ	ハ	リ	チ	ヌ

<機械>

問1					問2					問3					問4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ヲ	ト	ロ	リ	カ	ト	ヌ	イ	ハ	ヨ	カ	ロ	ニ	ヲ	ル	ワ	ル	ト	ホ	ハ

問5					問6					問7					問8				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ヘ	ル	ニ	ト	ヌ	リ	ル	カ	ハ	ヨ	ヲ	チ	ハ	ヌ	ヨ	ヨ	カ	ニ	ホ	ヌ

<法規>

問1					問2					問3					問4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ヌ	ロ	リ	ヲ	ヘ	ロ	ヲ	イ	ホ	ヘ	ニ	ヌ	ハ	ホ	ヲ	ワ	ヌ	ル	ニ	リ

問5					問6					問7				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
チ	ワ	ヌ	イ	リ	ヨ	ヌ	ト	ロ	ホ	ロ	ハ	ル	ヨ	ヌ