

正誤表

2026年5月11日

2026年目標 TAC建築士講座

級	一級建築士 学科
科目	環境・設備
教材	テキスト

日付	頁	誤	正
5/11	環境・設備 テキスト p340 037	<u>また、地下街の場合は、放水口は各部分から 水平距離が25m以下になるように設置する。</u>	削除 <補足説明> 延べ面積 1,000 m ² 以上の地下街の場合も、放 水口は各部分から水平距離が 50m以下となる ように設置します。

以上のとおり、訂正をお願いいたします。

